

**EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE**

Ne. CE/SK/1001/V6/2021/957

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

PREDRADNIK ELEKTRONICKÝ

Typ/varianta:

**BLV2-158H-EVG, BLV2-236H-EVG, BLV2-258H-EVG
BLV2-118H-EVG, BLV2-3-4x14H-EVG, BLV2-418H-EVG**

Ochranná známka:

Kanlux

Základné parametre:

220-240V~; 50Hz; trieda I; IP20; EVG; EEI=A2;

T8 (G13): 118 – 1 × 18W, 158 – 1 × 58W, 236 – 2 × 36W, 258 – 2 × 58W; 418 – 4 × 18W

T5 (G5): 3-4x14 – 3...4 x 14W

Sériové číslo:

#FJ, #FK2, #EG1, #EC, #EH1

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU**Smernica (EMC) – 2014/30/EU****Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863****Smernica (EuP) – 2009/125/EC**

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 61347-1:2015	EN 61347-1:2015
STN EN 61347-2-3:2012 +A1:2017	EN 61347-2-3:2011 +A1:2017
STN EN 55015:2014 +A1:2017	EN 55015:2013 +A1:2015
STN EN 61000-3-2:2015	EN 61000-3-2:2014
STN EN 61000-3-3:2014	EN 61000-3-3:2013
STN EN 61547:2010	EN 61547:2009
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

NWP/WO; ID 1001; S.CE/957**Radzionków, 15.10.2021**

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Kanlux SA Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów

Krzysztof Żurek
Dariusz Stanićzek
Adam Wabnic

(meno, funkcia) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com