

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

podľa zákona č.22/1977 Zb. v platnom znení

Ne. S.CE/SK/0659/V1/2016/582

Výrobca:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská republika

prohlasujeme že výrobek:

- (1) **NAPĚŤOVÁ SPÚŠŤ**
 (2) **SPÚŠŤ REAGUJÚCA NA VÝPADOK NAPÁJANIA**
 (3) **POMOCNÝ KONTAKT**
 (4) **POPLAŠNÝ KONTAKT**

Typ/varianta: (1) KMA-MN, (2) KMA-MX, (3) KMA-OF, (4) KMA-AL.

Ochranná známka:



Základné parametre: (1): $U_n = 230V$; $U_{vo} = 280V \pm 5\%$; $U_{ve} = 170V \pm 5\%$; IP20;

(2): $\sim 110-415V$; IP20;

(3)(4): $230V \sim$; 6A; IP20

je v zhode s ďalej uvedenými nariadenými smernicami Európskeho parlamentu a Rady:
 (vrátane všetkých následných zmien a doplnkov)

Smernica (LVD) – 2006/95/EC

Smernica (RoHS) – 2011/65/EC

a tiež je v zhode s ďalej uvedenými normami:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60947-5-1:2005 +A1:2010	EN 60947-5-1:2004 +A1:2009
STN EN 62019:2001 +A1:2004 +A11:2006 +A12:2015	EN 62019:1999 +A1:2003 +A11:2005 +A12:2014
STN EN 50581:2013	EN 50581:2012

Posledné dve číslice roku, v ktorom je uplatňované označenie **CE: 16**

NWP/5711, NWP/5712, NWP/5705, NWP/5706; ID 0659; S.CE/582

Radzionków, 13.01.2016

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego

Dariusz Staniczek
Dariusz Staniczek

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego

Krzysztof Żurek
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów

Adam Wabnick
Adam Wabnick

Osoba odpowiedzialna za wystawienie
 wyhlásenia o zhode

www.kanlux.pl

Kanlux SA

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska

tel. /32/388 74 00, fax /32/388 74 99, e-mail: kanlux@kanlux.pl

Nr KRS 0000286139 • Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wódzial Gospodarczy KRS

NIP: 645-243-27-93 • REGON: 240672104

Kapitał zakładowy: 35 500 000 zł opłacony w całości

ING BANK SŁĄSKI O/BYOM: 82 1050 1230 1000 0022 5379 7878