

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

№. CE/SK/0707/V3/2019/624



Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

ELEKTRICKÁ ROZVODNICA SO ZBERNICOU DIN

Typ/varianta: **KDB-S06T, KDB-S08T, KDB-S12T, KDB-S18T, KDB-S24T,
KDB-S36T, KDB-F06T, KDB-F08T, KDB-F12T, KDB-F18T,
KDB-F24T, KDB-F36T, KDB-F54P, KDB-F54P-M, KDB-F12P,
KDB-F24P, KDB-S12P, KDB-S24P**

Ochranná známka: **IDEAL^{TS}**
by Kanlux

Základné parametre: 400V~; 50/60Hz; 63A; IP 30; IK07

Sériové číslo: #G11

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU

Smernica (RoHS) – 2011/65/EU

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 62208:2012	EN 62208:2011
STN EN 61439-3:2012	EN 61439-3:2012
STN EN 50581:2013	EN 50581:2012

Doplňujúce informácie:

NWP/5729- NWP/5733; ID 0707; S.CE/624

Radzionków, 17.10.2019

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badaawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek

(meno, funkcia) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com