

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE



podľa zákona č.22/1997 Zb. v platnom znení

№. S.CE/SK/0808/V1/2017/785

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

- (1) **MODUL NÚDZOVÉHO OSVETLENIA,**
(2) **USB ZÁSUVKA**

Séria: **BIURO**

Typ/varianta: (1) **BIURO 04-2000-102 bi,** (2) **BIURO 04-2020-102 bi**

Výrobca:

Základné parametre: (1) – 220-240V~; 50Hz; trieda II; IP20; Ni-MH 80mAh 3,6V, 3h;

(2) – **In:** 220-240V~, 50/60Hz, 0,3A; **Out:** 5V DC; 2,1A

Sériové číslo: #1A

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU

Smernica (EMC) – 2014/30/EU

Smernica (RoHS) – 2011/65/EU

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60598-1:2015	EN 60598-1:2015
STN EN 60598-2-22:2016	EN 60598-2-22:2014
STN EN 60950-1:2007 +A11:09 +A1:10 +A12:11 +A2:14	EN 60950-1:2006 +A11:09 +A1:10 +A12:11 +A2:13
STN EN 62684:2011	EN 62684:2010
STN ETSI EN 301 489-34 V1.4.1:2013	ETSI EN 301 489-34 V1.4.1:2013
STN EN 55015:2014 +A1:2015	EN 55015:2013 +A1:2015
STN EN 61000-3-2:2015	EN 61000-3-2:2014
STN EN 61000-3-3:2014	EN 61000-3-3:2013
STN EN 61547:2010	EN 61547:2009
STN EN 50581:2013	EN 50581:2012

Doplňujúce informácie:

ID 0808; S.CE/785

Radzionków, 20.09.2017

Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów

Dariusz Staniczek
Krzysztof Żurek
Adam Wabnic

(meno, funkcia) (podpis)

www.kanlux.com